ABB · ACH580

ACH580-01-018A-4

Frekans Sürücüsü

Klima santralinde fan yenilemesi planlanıyorsa ACH580-01-018A-4, 7,5 kW nominal güç ve 17 A çıkışla karşılaştırılabilir. 400 V sınıfındaki ACH580 R2 gövde, eski montaj alanıyla ölçü üzerinden değerlendirilir. Mevcut motor ve yeni fanın farklı olması durumunda eski sürücünün kapasitesini doğrudan kopyalamamak gerekir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000038993
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	7,5 kW
Nominal çıkış akımı In	17 A
Gövde	R2
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	125.00 mm x 473.00 mm x 228.50 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Değişen fan ve motor bilgilerini eski cihaz verilerinden ayrı sunun.

Eski sürücünün gücü yeni fan için doğrudan örnek alınır mı?

Fan, motor ve çalışma noktası değişmişse yeni gereksinimler üzerinden seçim yapılır.

TEKLİF TALEBİ

Yenilenen klima santralinin motor etiketiyle bu kod için teklif isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACH580

ACH580-01-018A-4

Variable Speed Drive

For an AHU fan retrofit, compare ACH580-01-018A-4 at 7.5 kW nominal power and 17 A output. Check the R2 dimensions of the 400 V ACH580 against the former installation space. If the fan or motor has changed, avoid simply copying the previous drive capacity.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000038993
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	7.5 kW
Nominal output current In	17 A
Frame	R2
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	125.00 mm x 473.00 mm x 228.50 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Present updated fan and motor details separately from the old equipment data.

Can the old drive power be used directly as the reference for a new fan?

When the fan, motor or operating point changes, selection must follow the new requirements.

REQUEST A QUOTATION

Request this code with the renewed air-handler motor plate.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.