ABB · ACH580

ACH580-01-062A-4

Frekans Sürücüsü

ACH580-01-062A-4, 30 kW nominal güç ve 62 A çıkışla merkezi havalandırma motorları için karşılaştırılabilir. 400 V sınıfındaki ACH580 R4 gövde, pano sıcaklığı ve bakım erişimiyle birlikte planlanır. Bir bina işletmesinde duruşların kiracı veya kullanıcıları nasıl etkileyeceğini bilmek, değiştirme işinin kapsamını netleştirir.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AUA0000080523
Nominal besleme	400 V AC, 3 faz
Nominal motor gücü Pn	30 kW
Nominal çıkış akımı In	62 A
Gövde	R4
Koruma sınıfı	IP21
Genişlik x yükseklik x derinlik	203 mm x 636 mm x 257 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Montaj ve devreye alma için kullanılabilecek çalışma dışı saatleri belirtin.

Cihaz değişiminde sadece montaj süresi mi planlanmalıdır?

Parametre kontrolü, fonksiyon denemesi ve işletmeye teslim de zaman planına dahil edilir.

TEKLİF TALEBİ

Merkezi fan motorunuzun bilgileriyle bu ACH580 için teklif isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACH580

ACH580-01-062A-4

Variable Speed Drive

ACH580-01-062A-4 can be compared for central ventilation motors at 30 kW nominal power and 62 A output. Plan the R4 frame of the 400 V ACH580 alongside cabinet temperature and maintenance access. Understanding the effect of downtime on building occupants clarifies the replacement-work scope.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AUA0000080523
Nominal supply	400 V AC, 3 phase
Nominal motor power Pn	30 kW
Nominal output current In	62 A
Frame	R4
Ingress protection	IP21
Width x height x depth	203 mm x 636 mm x 257 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Specify the out-of-hours window available for installation and commissioning.

Should replacement planning allow only for mechanical installation time?

Parameter review, functional checks and operational handover also belong in the schedule.

REQUEST A QUOTATION

Request an offer for this ACH580 with central fan motor details.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.