ABB · ACS480

ACS480-04-06A9-1

Frekans Sürücüsü

Dozaj prosesinde motor hızını reçeteye göre ayarlamak isteyenler ACS480-04-06A9-1 modelini 1,1 kW nominal güç ve 6,9 A çıkış akımı üzerinden inceleyebilir. ACS480'in bu 230 V sınıfı seçeneğinde doğru boyutlandırma, mekanik yükün nasıl değiştiğinin bilinmesiyle başlar. Sürücü seçimi dozaj hassasiyetini tek başına garanti etmez.



Resmî üretici seri/temsil görseli; modelin birebir ölçü veya etiket fotoğrafı olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK VERİLER

ABB sipariş kodu	3AXD50000246168
Nominal besleme	230 V AC, 1 faz
Nominal motor gücü Pn	1,1 kW
Nominal çıkış akımı In	6,9 A
Gövde	R1
Koruma sınıfı	IP20
Genişlik x yükseklik x derinlik	73 mm x 223 mm x 208 mm

Pn/In nominal değerlerdir. Ağır şart kapasitesi ve ortam koşulları ayrıca değerlendirilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Dozaj mekanizmasının tork değişimini ve kullanılacak hız referansını tarif edin.

Sürücü seçimi dozaj doğruluğunu belirler mi?

Tek başına belirlemez; mekanizma, geri bildirim, motor ve proses kontrolü birlikte değerlendirilir.

TEKLİF TALEBİ

Dozaj ünitesi için motor ve kontrol bilgileriyle model bazlı fiyat isteyin.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

ABB · ACS480

ACS480-04-06A9-1

Variable Speed Drive

For recipe-dependent dosing speed, ACS480-04-06A9-1 can be evaluated using its 1.1 kW nominal power and 6.9 A output current. Correct sizing of this 230 V class ACS480 begins with understanding how the mechanical load changes. Selecting a drive alone does not guarantee dosing accuracy.



Official manufacturer family/representative visual; not an exact dimensional or nameplate photograph.

TECHNICAL DATA

ABB ordering code	3AXD50000246168
Nominal supply	230 V AC, 1 phase
Nominal motor power Pn	1.1 kW
Nominal output current In	6.9 A
Frame	R1
Ingress protection	IP20
Width x height x depth	73 mm x 223 mm x 208 mm

Pn/In are nominal ratings. Assess heavy-duty capacity and ambient conditions separately.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Describe torque changes in the dosing mechanism and the intended speed reference.

Does the drive selection establish dosing accuracy?

Not by itself; mechanics, feedback, motor behaviour and process control must be considered together.

REQUEST A QUOTATION

Ask for model-specific pricing with the dosing motor and control details.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.