

LAPP · UNITRONIC® LiYY

0028512

Sinyal ve veri kablosu

On iki adet 0,5 mm² damarı tek hat üzerinden taşımak isteyen projeler için LAPP 0028512 değerlendirilebilir. Ekransız UNITRONIC LiYY kablunun 8,9 mm dış çapı, çok damarlı bağlantının pano girişinde kaplayacağı alanı tanımlar. Damar rezervi bırakılacaksa kullanılacak ve yedek kalacak uçların işaretlenmesi bakım planını destekler.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Damar sayısı x kesit (mm ²)	12 x 0.5
Dış çap (mm)	8,9
Ekran	Yok
Kılıf	PVC, gri
Bakır endeksi (kg/km)	58
Ağırlık (kg/km)	133
Damar renk kodu	DIN 47100

D, kablo dış çapıdır. Ölçüler katalog değerleridir; akım, hareket ve sonlandırma uygunluğu proje koşullarıyla doğrulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yedek damarları da bağlantı listesine ekleyin ve güzergâhın kabloyu zorlamadan kabul ettiğini kontrol edin.

Boşta kalan damarlar nasıl ele alınmalı?

Yedek uçlar projenin elektriksel tasarımına ve üretici talimatlarına göre izole edilip tanımlanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Kullanılacak damar sayısı ile yedek ihtiyacını belirtin; 12 damarlı LiYY metraj teklifini hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · UNITRONIC® LiYY

0028512

Signal and data cable

For projects carrying twelve 0.5 mm² conductors along one route, LAPP 0028512 offers a defined UNITRONIC LiYY option. The unscreened cable has an 8.9 mm outer diameter, useful when allocating space at a cabinet entry. Recording active and spare cores also gives maintenance teams a clearer wiring reference.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Cores x cross-section (mm²)	12 x 0.5
Outer diameter (mm)	8.9
Screen	None
Sheath	PVC, grey
Copper index (kg/km)	58
Weight (kg/km)	133
Core colour code	DIN 47100

D is cable outer diameter. Published dimensions do not replace checks of current, motion and termination for the application.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Include spare cores in the connection schedule and check that the route accommodates the cable without strain.

How should unused cores be treated?

Spare ends must be identified and insulated according to the electrical design and applicable manufacturer instructions.

REQUEST A QUOTATION

State the working and spare core requirements for a quotation on the twelve-core LiYY length.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.