

LAPP · SILVYN® RILL PA 6

61746985

Kablo koruma borusu

LAPP 61746985, nominal 34 siyah SILVYN RILL PA 6 boruyla daha geniş koruma güzergâhlarını ele alır. Katalogda 65 mm bükülme yarıçapı ve 25 m ambalaj uzunluğu verilir. Birden fazla kablo taşınacaksa toplam doluluk, çekme yöntemi ve uç bağlantılarının kabulü siparişten önce belirlenmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Sıcaklık	-40...+115 °C; kısa süre +150 °C
Malzeme	PA6; halojensiz, silikonsuz
Renk	Siyah
Nominal boyut	34
Bükülme yarıçapı (mm)	65
Ambalaj uzunluğu (m)	25

İç/dış çap kaynakta yoktur. Nominal boyut gerçek iç çap değildir; doluluk hesabı için ölçü çizimi gerekir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Kablo demetinin gerçek boyutunu ve çekme planını üretici boru ölçüleriyle karşılaştırın.

Nominal boyut büyüdüğünde doluluk hesabı gereksiz olur mu?

Hayır. Kablo adedi, gerçek iç alan ve montaj yöntemi birlikte değerlendirilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Korunacak kablo listesini ve hat boyunu gönderin; RILL 34 metrajı için teklif oluşturalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SILVYN® RILL PA 6

61746985

Cable protection conduit

LAPP 61746985 addresses larger protective routes with black SILVYN RILL PA 6 conduit in nominal size 34. The catalogue states a 65 mm bend radius and 25 m packaging length. For multiple cables, fill, pulling method and fitting acceptance should be established before purchase.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Temperature	-40...+115 °C; short-term +150 °C
Material	PA6; halogen-free, silicone-free
Colour	Black
Nominal size	34
Bend radius (mm)	65
Packaging length (m)	25

The source does not publish bore/outer diameter. Nominal size is not actual bore; fill checks require a dimensional drawing.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare the actual bundle dimensions and pulling plan with the manufacturer's conduit dimensions.

Does a larger nominal size remove the need for fill assessment?

No. Cable count, actual internal space and installation method still need to be evaluated together.

REQUEST A QUOTATION

Send the protected cable list and route length for a RILL 34 length quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.