

LAPP · SILVYN® FPAS

61754055

Kablo koruma borusu

Nominal 34 SILVYN FPAS isteyen projelerde LAPP 61754055, 60 mm bükülme yarıçaplı siyah PA6 boru seçeneğidir. Katalog ambalajı 25 m olarak verilir. Bu satırda iç ve dış çap yayımlanmadığından yerleşim çizimi sipariş öncesi temin edilerek kablo doluluğu gerçek ölçülerle kontrol edilmelidir.



Üreticinin seri fotoğrafı; kesit, ölçü veya etiket tam sipariş kodunu temsil etmeyebilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	PA6; halojensiz
Renk	Siyah
Nominal boyut	34
Bükülme yarıçapı (mm)	60
Ambalaj uzunluğu (m)	25
Sıcaklık: statik / dinamik	-40...+120 °C / -20...+100 °C

İç/dış çap kaynakta yoktur. Nominal boyut gerçek iç çap değildir; doluluk hesabı için ölçü çizimi gerekir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

60 mm dönüş koşulunu ve doğrulanacak iç çapı güzergâh tasarımında ayrı kontrol noktaları olarak tutun.

Eksik iç çap nominal 34 değerinden hesaplanabilir mi?

Hesaplanmamalıdır. Üretici çizimi veya tam modele ait ölçü belgesiyle doğrulama gerekir.

TEKLİF TALEBİ

Kablo demeti boyutunu ve toplam koruma uzunluğunu iletin; FPAS 34 için ölçü teyitli teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

LAPP · SILVYN® FPAS

61754055

Cable protection conduit

For projects specifying nominal-size-34 SILVYN FPAS, LAPP 61754055 offers black PA6 conduit with a 60 mm bend radius. The listed packaging length is 25 m. Since this row does not publish bore and outside diameter, dimensional documentation should be obtained before confirming cable fill.



Manufacturer series photograph; size, construction or label may differ from the exact order code.

TECHNICAL DATA

Material	PA6; halogen-free
Colour	Black
Nominal size	34
Bend radius (mm)	60
Packaging length (m)	25
Temperature: static / dynamic	-40...+120 °C / -20...+100 °C

The source does not publish bore/outer diameter. Nominal size is not actual bore; fill checks require a dimensional drawing.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Keep the 60 mm bend condition and the bore requiring verification as separate design checks.

Can the missing bore be calculated from nominal size 34?

It should not be inferred. Verification requires a manufacturer drawing or dimensional document for the exact article.

REQUEST A QUOTATION

Provide bundle dimensions and total protective length for a dimension-confirmed FPAS 34 quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.