MOTOR KONTROLÜ / E102

CDI-E102G2R2S2B

Delixi CDI-E102G2R2S2B 2,2 kW Frekans Sürücüsü

Mobil bir test standında farklı motorlar aynı sürücüye bağlanacaksa her motor için gerilim ve akım uygunluğunu ayrı inceleyin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**1~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**2.2 kW**
Sürekli çıkış akımı	**10 A**
Giriş akımı	**27 A**
Güç kapasitesi	**3.8 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

SEÇİM NOTU

Motor değiştirme işlemini enerjisiz bir prosedüre bağlayın.

En büyük kW tüm test motorlarını kapsar mı?

Motor tipi, bağlantı gerilimi ve koruma ayarları da eşleşmelidir.

TEKLİF İÇİN

Denenecek motorların etiket listesini gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 19

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E102

CDI-E102G2R2S2B

Delixi CDI-E102G2R2S2B 2.2 kW AC Drive

If a mobile test stand serves several motors, assess voltage and current for each motor separately.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**1~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**2.2 kW**
Rated output current	**10 A**
Input current	**27 A**
Power capacity	**3.8 kVA**
Outline (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

SELECTION NOTE

Define a de-energized motor changeover procedure.

Does the largest kW rating cover every test motor?

Motor type, connection voltage and protection settings must match.

FOR A QUOTATION

Send the list of test motor nameplates for a stand quotation.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 19

Delixi | Official series page