MOTOR KONTROLÜ / E180

CDI-E180G015T2

Delixi CDI-E180G015T2 15 kW Frekans Sürücüsü

Bir devir kontrollü pompanın eski panosunda kontaktör çıkışta kalmış olabilir. Sürücü değişiminde bu elemanın işlevini çizimden belirleyin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**15 kW**
Sürekli çıkış akımı	**60 A**
Giriş akımı	**62 A**
Güç kapasitesi	**40 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**300 × 460 × 222 mm**

SEÇİM NOTU

Çıkış anahtarlamasının kilitleme ve izin sırasını inceletin.

Motor tarafındaki kontaktör çalışırken açılır mı?

Anahtarlama ancak üretici prosedürü ve uygun kilitleme ile tasarlanır.

TEKLİF İÇİN

Pompa panosunun tek hat çizimini iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 16

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E180

CDI-E180G015T2

Delixi CDI-E180G015T2 15 kW AC Drive

An old pump cabinet may have a contactor on the drive output. Identify its purpose from the drawing during replacement.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**15 kW**
Rated output current	**60 A**
Input current	**62 A**
Power capacity	**40 kVA**
Outline (W × H × D)	**300 × 460 × 222 mm**

SELECTION NOTE

Have output switching interlocks and permissions reviewed.

Should the motor-side contactor open while running?

Design switching only in accordance with manufacturer procedures and interlocks.

FOR A QUOTATION

Send the pump panel single-line drawing for a retrofit offer.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 16

Delixi | Official series page