MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA018T4

Delixi CDRA018T4 18,5 kW Yumuşak Yol Verici

Proses pompasında yumuşak duruş isteniyorsa akışkan tarafındaki çekvalf davranışını da inceleyin. Yol verici tek başına hidrolik darbe hesabı değildir.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**18.5 kW**
Anma akımı	**37 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-63L/50**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-40**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Vana kapanması ve motor duruş sırasını doğrulayın.

Yumuşak duruş vanayı kontrol eder mi?

Vana aktüasyonu ayrı bir sistemdir; sıralama birlikte tasarlanır.

TEKLİF İÇİN

Pompa hattının uzunluğunu ve duruş şikâyetini paylaşın.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA018T4

Delixi CDRA018T4 18.5 kW Soft Starter

When a process pump needs a soft stop, include check-valve behaviour. A starter does not replace a hydraulic transient calculation.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**18.5 kW**
Rated current	**37 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-63L/50**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-40**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Verify the valve closure and motor stop sequence.

Does soft stopping control the valve?

Valve actuation is separate and its sequence must be coordinated.

FOR A QUOTATION

Share pipeline length and the stopping issue for selection.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page