MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA030T4

Delixi CDRA030T4 30 kW Yumuşak Yol Verici

Mevcut yıldız-üçgen panoyu yenilerken CDRA için bypass ve koruma düzenini baştan kontrol edin. Eski kontaktör adedi yeni tasarımın uygunluğunu kanıtlamaz.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**30 kW**
Anma akımı	**60 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-100L/80**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-63**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Motor sargı bağlantısını yeni güç şemasıyla doğrulayın.

Eski kontaktörler doğrudan kullanılabilir mi?

Akım sınıfı, görev tipi ve bağlantı düzeni uygun olmalıdır.

TEKLİF İÇİN

Yıldız-üçgen panonun mevcut projesini iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA030T4

Delixi CDRA030T4 30 kW Soft Starter

When upgrading a star-delta panel, review bypass and protection for the CDRA arrangement. The number of existing contactors does not establish compatibility.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**30 kW**
Rated current	**60 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-100L/80**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-63**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Verify the winding connection against the new power circuit.

Can the old contactors be reused directly?

Current rating, utilization duty and circuit arrangement must suit the design.

FOR A QUOTATION

Send the existing star-delta drawing for a retrofit offer.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page