MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA075T4

Delixi CDRA075T4 75 kW Yumuşak Yol Verici

Bir terfi pompasında motor durduktan sonra hatta geri akış varsa yeniden start koşulu değişir. Yol verici seçimi için hidrolik durumu tarif edin.



Katalogda tam model koduyla gösterilir.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**75 kW**
Anma akımı	**152 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-225L/180**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-160**
Dış ölçüler (W × H × D)	**280 × 534 × 256.8 mm**

SEÇİM NOTU

Çekvalfin çalışma durumunu ve yeniden başlama gecikmesini kaydedin.

Geri dönen pompa hemen başlatılır mı?

Üreticinin mekanik ve elektriksel yeniden başlatma koşulları sağlanmalıdır.

TEKLİF İÇİN

Terfi hattı şemasıyla pompa start düzenini iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 28

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA075T4

Delixi CDRA075T4 75 kW Soft Starter

Backflow after a lift pump stops can alter restart conditions. Describe the hydraulic state before sizing the starter.



Captioned with this exact code in the catalogue.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**75 kW**
Rated current	**152 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-225L/180**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-160**
Outline (W × H × D)	**280 × 534 × 256.8 mm**

SELECTION NOTE

Record check-valve condition and restart delay.

Should a back-spinning pump restart immediately?

Observe the manufacturer's mechanical and electrical restart conditions.

FOR A QUOTATION

Provide lift-main layout and pump starting sequence for an offer.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 28

Delixi | Official series page