MOTOR KONTROLÜ / CDRAK3

CDRAK3G022T4

Delixi CDRAK3G022T4 22 kW Yumuşak Yol Verici

Kuyu pompasının yol vericisi yenilenecekse motor kablosu güzergâhını ve basma hattını aynı projede gösterin. K3 referansı sürekli devir ayarı sağlamaz.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**22 kW**
Anma akımı	**45 A**
Bypass düzeni	**Dahili bypass**
Katalog şalter referansı	**CDM1-63L/63**
Dış ölçüler (W × H × D)	**150 × 264 × 171.8 mm**

SEÇİM NOTU

Sabit hızda işletmenin proses için yeterli olduğunu doğrulayın.

Debi ayarı da istenirse aynı cihaz yeterli mi?

Sürekli hızla debi ayarı için uygun bir frekans sürücüsü değerlendirilir.

TEKLİF İÇİN

Kuyu derinliği ve pompa motor etiketini iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 28

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRAK3

CDRAK3G022T4

Delixi CDRAK3G022T4 22 kW Soft Starter

When replacing a well-pump starter, show the motor cable route and rising main in the same project. The K3 is not a running speed controller.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**22 kW**
Rated current	**45 A**
Bypass arrangement	**Built-in bypass**
Catalogue breaker reference	**CDM1-63L/63**
Outline (W × H × D)	**150 × 264 × 171.8 mm**

SELECTION NOTE

Confirm fixed-speed operation suits the process.

Will the same device provide flow modulation?

For flow modulation by speed, assess a suitable variable-frequency drive.

FOR A QUOTATION

Provide well depth and pump motor details for a starter quote.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 28

Delixi | Official series page