MOTOR KONTROLÜ / CDRAK3

# CDRAK3G200T4

Delixi CDRAK3G200T4 200 kW Yumuşak Yol Verici

Büyük bir santral fanının yenilenmesinde K3 gövdesinin bara ve servis erişimi kontrol edilmelidir. Elektriksel uyum fiziksel montajı tek başına doğrulamaz.



Katalogda tam model koduyla gösterilir.

## TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Besleme sınıfı | **3~ 380 V AC** |
| Motor gücü | **200 kW** |
| Anma akımı | **380 A** |
| Bypass düzeni | **Dahili bypass** |
| Katalog şalter referansı | **CDM1-400L/400** |
| Dış ölçüler (W × H × D) | **300 × 684 × 238.3 mm** |

### SEÇİM NOTU

Gövde derinliğini kapı donanımı ve kablo payıyla karşılaştırın.

### Dış ölçü kadar boşluk bırakmak yeterli mi?

Soğutma, bağlantı ve bakım boşlukları ayrıca bırakılmalıdır.

### TEKLİF İÇİN

Mevcut pano kesit çizimini göndererek montaj kapsamını netleştirin.

**Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 28**

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRAK3

# CDRAK3G200T4

Delixi CDRAK3G200T4 200 kW Soft Starter

For a large air-handler fan retrofit, check busbar and service access around the K3 enclosure. Electrical suitability does not prove mechanical fit.



Captioned with this exact code in the catalogue.

## TECHNICAL SELECTION DATA

| | |
|---|---|
| Supply class | **3~ 380 V AC** |
| Motor power | **200 kW** |
| Rated current | **380 A** |
| Bypass arrangement | **Built-in bypass** |
| Catalogue breaker reference | **CDM1-400L/400** |
| Outline (W × H × D) | **300 × 684 × 238.3 mm** |

### SELECTION NOTE

Compare enclosure depth with door hardware and cable clearance.

### Is space equal to the outline dimensions sufficient?

Allow additional cooling, termination and maintenance space.

### FOR A QUOTATION

Send the cabinet cross-section to define retrofit scope.

**Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 28**

Delixi | Official series page