MOTOR KONTROLÜ / CDRAK3

# CDRAK3G400T4

Delixi CDRAK3G400T4 400 kW Yumuşak Yol Verici

Ana su alma pompasında yüksek güç nedeniyle başlangıç senaryosu tüm tesisin enerji planını etkiler. K3 için motorun etiket akımı ve izin verilen şebeke düşümü birlikte değerlendirilmelidir.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

## TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Besleme sınıfı | **3~ 380 V AC** |
| Motor gücü | **400 kW** |
| Anma akımı | **750 A** |
| Bypass düzeni | **Dahili bypass** |
| Katalog şalter referansı | **CDM1-800H/800** |
| Dış ölçüler (W × H × D) | **520 × 810 × 243.3 mm** |

## SEÇİM NOTU

Tesisin izin verdiği kalkış süresini güç sistemi hesabına ekleyin.

### Daha büyük yol verici gerilim düşümünü tek başına çözer mi?

Trafo, hat empedansı, yük ve kalkış ayarı birlikte belirleyicidir.

## TEKLİF İÇİN

Su alma istasyonunun besleme verileriyle proje teklifi isteyin.

**Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 28**

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRAK3

# CDRAK3G400T4

Delixi CDRAK3G400T4 400 kW Soft Starter

Starting a high-power intake pump affects the whole plant supply plan. Assess K3 nameplate current alongside permitted voltage dip.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

## TECHNICAL SELECTION DATA

| | |
|---|---|
| Supply class | **3~ 380 V AC** |
| Motor power | **400 kW** |
| Rated current | **750 A** |
| Bypass arrangement | **Built-in bypass** |
| Catalogue breaker reference | **CDM1-800H/800** |
| Outline (W × H × D) | **520 × 810 × 243.3 mm** |

### SELECTION NOTE

Include the allowed start duration in the electrical study.

### Will a larger starter alone solve a voltage dip?

Transformer, line impedance, load and starting settings all matter.

### FOR A QUOTATION

Request a project quotation with intake-station supply data.

**Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 28**

Delixi | Official series page